



МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отделение НД и ПР № 11 по Хивскому, Агульскому Курахскому и Сулейман-Стальскому районам

с. Касумкент.
(место составления акта)

" 05 " мая 2017 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 33

По адресу: С.Стальский район, с. Касумкент.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 33 от 03 апреля 2017 г. начальника ОНД и ПР по № 11 по Хивскому, Агульскому, Курахскому и Сулейман-Стальскому районам ГУ МЧС России по РД старшего лейтенанта вн. службы Агабекова Р.Я

была проведена внеплановая проверка в отношении: МКОУ «Касумкентская средняя общеобразовательная школа № 1»

Дата и время проведения проверки 11 ч.00 м. 05.05.2017 г. по 14 ч. 00 м 05.05.2017 г.

Общая продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен: старшим дознавателем ОНД и ПР по № 11 капитаном вн. службы Керимхановым В.К.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Устаев З.М. 10 ч. 00 мин 07.04 .2017 г. / /
подпись

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: старший дознаватель ОНД и ПР № 11 капитан вн. службы Керимханов В.К.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: Директор Устаев З.М. / /
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контроля (надзора), органов
реквизитов выданных предписаний):

муниципального контроля (с указанием

- 10000
15т
75т
- 90+
- 80т
- 60
- 60т
- 40т
- ✓ - не осуществлена из расчета, 1 раз в полугодие, проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (ППР РФ п. 21);
 - ✓ - не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (ППР РФ № 390 п. 63);
 - ✓ - не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем противопожарной сигнализации и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (ППР РФ № 390 п. 61);
 - имеющийся противопожарный водоем находится в неисправном состоянии (ППР РФ № 390 п.55);
 - в помещении спортзала отсутствует 2-й эвакуационный выход (ППР РФ № 390 п. 25);
 - в помещении актового зала отсутствует 2-й эвакуационный выход (ППР РФ № 390 п. 25);
 - электролампы освещения не заключены в плафоны закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);
 - ✓ - не обеспечен вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 83);
 - в коридорах полы на путях эвакуации отделаны материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, отсутствует сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);
 - в коридорах стены на путях эвакуации отделаны материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, отсутствует сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);
 - перегородка между помещением завхоза и коридором выполнена из сгораемых материалов (п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);
 - на 1 –м и 2- м этажах лестничные клетки не отделены от поэтажных коридоров и иных помещений дверьми с уплотнителями в притворах и доводчиках (СНиП 21-01-97 п.6.18);
 - ✓ - план эвакуации на случай пожара и ЧС не соответствует ГОСТ (ППР РФ № 390 п. 7)
 - 60т ✓ - пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы противопожарными рукавами и стволами (п. 57 ППРФ № 390);
 - имеющаяся система внутреннего противопожарного водоснабжения находится в неисправном состоянии(п. 57 ППРФ № 390);
 - ✓ - в здании СОШ допускается эксплуатация электропроводки с повреждением изоляции(ППР РФ № 390 п.42);
 - 60т ✓ - здание не обеспечено потребным количеством огнетушителей (ППР РФ № 390 п. 70);
 - в помещениях СОШ, не вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима, утвержденные руководителем (п. 2, ППРФ № 390);
 - 40т ✓ - не обеспечивается наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей (ППР РФ № 390 п. 478);
 - ✓ - на путях эвакуации не вывешены знаки пожарной безопасности в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы (ППР РФ № 390 п.43)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Керимханов Виталий, Керимханович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): Устаев Зубаил Магомедович / Зубаил



(фамилия, имя, отчество в случае, если имеется, должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"05" мая 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица, проводившего проверку)