



МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отделение НД и ПР № 11 по Хивскому, Агульскому Курахскому и Сулейман-Стальскому району

с. Касумкент.
(место составления акта)

" 14 " августа 2018 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 99

По адресу: С.Стальский район, с. Касумкент.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 99 от 03 мая 2018 г. начальника ОНД и ПР по № 11 по Хивскому, Агульскому, Курахскому и Сулейман-Стальскому району ГУ МЧС России по РД старшего лейтенанта вн. службы Агабекова Р.Я

была проведена внеплановая проверка в отношении: МКОУ «Касумкентская средняя общеобразовательная школа № 1»

Дата и время проведения проверки 11 ч.00 м. 14.08.2018 г. · по 14 ч. 00 м 14.08.2018 г.

Общая продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен: старшим дознавателем ОНД и ПР по № 11 капитаном вн. службы Керимхановым В.К.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Устаев З.М. 10 ч. 00 мин 01.08.2018 г. / /
подпись

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: старший дознаватель ОНД и ПР № 11 капитан вн. службы Керимханов В.К.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: Директор Устаев З.М. / /
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контроля (надзора), органов
реквизитов выданных предписаний):

муниципального контроля (с указанием

- не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (ППР РФ № 390 п. 63);
- имеющийся противопожарный водоем находится в неисправном состоянии (ППР РФ № 390 п.55);
- в помещение спортзала отсутствует 2-й эвакуационный выход (ППР РФ № 390 п. 25);
- в помещение актового зала отсутствует 2-й эвакуационный выход (ППР РФ № 390 п. 25);
- электролампы освещения не заключены в плафоны закрытого исполнения (ППР РФ №390 п.42);
- в коридорах полы на путях эвакуации отделаны материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, отсутствует сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);
- в коридорах стены на путях эвакуации отделаны материалом без подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, отсутствует сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);
- перегородка между помещением завхоза и коридором выполнена из сгораемых материалов (п. 5 ст. 52 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.);
- на 1 –м и 3- м этажах лестничные клетки не отделены от поэтажных коридоров и иных помещений дверьми с уплотнителями в притворах и доводчиках (СНиП 21-01-97 п.6.18);
- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы противопожарными рукавами и стволами (п. 57 ППРФ № 390);
- имеющаяся система внутреннего противопожарного водоснабжения находится в неисправном состоянии(п. 57 ППРФ № 390);
- в здании СОШ допускается эксплуатация электропроводки с повреждением изоляции(ППР РФ № 390 п.42);
- здание не обеспечено потребным количеством огнетушителей (ППР РФ № 390 п. 70);
- имеющийся противопожарный щит не укомплектован требуемым противопожарным инвентарем (ППР РФ № 390 п. 482)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Керимханов Виталий Керимханович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил (а): Устаев Зубаил Магомедович /

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица)

"14" августа 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица, проводившего проверку)